



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогольском районах**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Алтайский край, г. Заринск, ул.
Горького, 16

№ 13/5- 61 _____ « 30 » мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Минеевой Натальей Владимировной главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогольском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу нахождения: Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д. 8 по адресу осуществления деятельности Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д.8; Алтайский край, Заринский район, с. Новокопылово, ул. Центральная, д.5; Алтайский край, Заринский район, с. Новокопылово, ул. Мира, д.24

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

дошкольная группа «Новокопыловская СОШ» филиал МКОУ «Новомоношкинская СОШ»:

1. Собственная территория по периметру имеет нарушенную целостность ограждения, что является нарушением требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона .
2. Конструкция окон в буфетной, туалетной, игровой, помещениях пищеблока дошкольной группы не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Деревянные оконные блоки старые, не открываются, с целью утепления, т.к. имеются щели, заклеены тканью, что является нарушением требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
3. Количество комплектов полотенец менее 2 комплектов на одного ребенка, что является нарушением требований п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. Плиточное покрытие на полу в прачечной, линолеумное покрытие в помещении для приема пищи, буфетной дошкольной группы имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.
5. В туалете прачечной плиточное покрытие на стенах имеет дефекты и повреждения, и имеет отделку, затрудняющую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

6. Санитарно-техническое оборудование в туалетной при прачечной неисправное (не работает сливной бачок от унитаза), что является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. Система общего освещения во всех помещениях дошкольной группы обеспечена лампами накаливания вместо потолочных светильников с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, что является нарушением требований п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
8. Мебель в дошкольной группе не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения и выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
9. Производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов («МВ»), не цельно-металлический, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
10. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, вместо нержавеющей стали, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
12. Обследование технического состояния системы вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не проводилось, что является нарушением требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.
13. Допускается использование с дефектами и механическими повреждениями кухонного инвентаря (терки для сырых и вареных овощей, разделочные доски), столовой посуды (тарелки для первых и вторых блюд), что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
14. На пищеблоке моечная ванна в горячем цехе, 2 ванны в овощном цехе, выполнены из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, т.к. ванны старые, поверхность ванн ржавая, со следами въевшейся грязи, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
15. На пищеблоке, помещениях дошкольной группы трубы системы отопления со следами ржавчины, текут, закреплены хомутами. Таким образом, хозяйствующим субъектом не проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием всех объектов, что является нарушением требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.
16. Холодильное оборудование старое, и не способно поддерживать температурный режим, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

«Новокопыловская СОШ» филиал МКОУ «Новомоношкинская СОШ»:

17. В учебных кабинетах, спортивном зале, рекреациях деревянные оконные блоки старые, имеются щели, дыры, форточки провисают. Таким образом, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
18. Система общего освещения во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечена лампами накаливания вместо потолочных светильников с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, что является нарушением требований п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
19. В кабинете химии, информатики покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, многочисленные следы ремонта. Таким образом, покрытие столов и стульев не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, т.к. мебель одного размера и не регулируется в соответствии с ростом обучающихся, что является нарушением требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
20. Ковровое покрытие в 1 классе ежедневно не очищается с использованием пылесоса, т.к. пылесос отсутствует, что является нарушением требований п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.
21. Горячим водоснабжением не обеспечена раковина для мытья рук в туалете при спортивном зале, что является нарушением требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.
22. Во всех помещениях общеобразовательной организации трубы, батареи системы отопления со следами ржавчины, текут, закреплены хомутами. Таким образом, хозяйствующим субъектом не проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием всех объектов, что является нарушением требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.
23. В туалете для девочек, расположенном на первом этаже не работает один унитаз. Таким образом, санитарно-техническое оборудование неисправно, что является нарушением требований п.2.4.11 СП

2.4.3648-20.

24. В туалетах для девочек, расположенных на первом и втором этажах унитаза старые, поверхность унитазов с дефектами, облезла, что затрудняет ежедневную уборку с использованием дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.4.11, п.2.11.4. СП 2.4.3648-20.

25. Три моечные раковины для мытья столовой посуды с объемом, не позволяющим обеспечивать полное погружение посуды (максимальная вместимость 20 тарелок вместо 34), что является нарушением требований таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

26. Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой образовательной организации не соответствует установленным требованиям, а именно: горячий цех не оборудован электроприводом для готовой продукции, что является нарушением требований таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

27. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей дефекты и повреждения покрытие, затрудняющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

28. В спортивном зале на стенах, потолке следы протеканий и признаки поражений грибком. Таким образом, стены и потолок имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

29. Пол в спортивном зале имеет дефекты и повреждения (листы ДСП прогнулись), что является нарушением требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу 659121, Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д.8:

30. Умывальные раковины (4), установленные перед обеденным залом, раковина для мытья рук в туалете для персонала пищеблока не обеспечены горячей водой, что является нарушением требований п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

31. Поверхность производственного стола для сырых овощей, деформированная, что затрудняет возможность мытья и обеззараживания и является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

32. Подача горячей и холодной воды к моечной ванне в овощном цехе осуществляется не через смеситель, а через отдельные краны, что является нарушением требований п.2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

33. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

34. Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой образовательной организации не соответствует установленным требованиям, а именно: горячий цех не оборудован электроприводом для готовой продукции для приготовления картофельного пюре, что является нарушением требований таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

35. Используемое спортивное оборудование (маты) имеет дефекты, что затрудняет проведение их влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами и является нарушением требований п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

36. Лаборантские кабинета химии (биологии), кабинета физики, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

37. Пол в лаборантской кабинета химии (биологии) имеет дефекты в виде щелей, в лаборантской кабинета физики на полу имеются дефекты краски, что затрудняет проведение влажной

уборки и является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

38. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, а именно: в библиотеке на стенах бумажные обои с дефектами, в лаборантской кабинета химии (биологии), в кабинете физики и в лаборантской кабинета физики на стенах глубокие трещины, дефекты краски, что затрудняет проведение влажной уборки, что является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

39. В лаборантской кабинета химии (биологии) нарушена целостность оконного стекла, чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, деревянные оконные блоки ветхие, краска на оконных рамах трескается, отшелкивается, между оконными рамами отмечается скопление пыли, засохших мух, что является нарушением требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Группа дошкольного образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу 659121, Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д.8:

40. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

дошкольная группа «Новокопыловская СОШ» филиал МКОУ «Новомоношкинская СОШ»:

1. Собственную территорию по периметру оградить забором, согласно требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона.
2. Конструкция окон в буфетной, туалетной, игровой, помещениях пищеблока дошкольной группы должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, провести ремонт старых окон, согласно требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
3. Количество комплектов полотенец на одного ребенка должно быть не менее 2 комплектов, согласно требований п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.
4. Плиточное покрытие на полу в прачечной, линолеумное покрытие в помещении для приема пищи, буфетной дошкольной группы выполнить без дефектов и повреждений, допускающее проведение влажной обработки и дезинфекции, согласно требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.
5. В туалете прачечной плиточное покрытие на стенах выполнить без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
6. Санитарно-техническое оборудование в туалетной при прачечной должно быть исправное, согласно требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. Систему общего освещения во всех помещениях дошкольной группы обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, согласно требований п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
8. Мебель в дошкольной группе обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие столов и стульев должно быть без дефектов и повреждений и выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

9. Производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов («МВ») должен быть цельнометаллический, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
10. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. Посуду для приготовления блюд должна быть из нержавеющей стали, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
12. Провести обследование технического состояния системы вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, согласно требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.
13. Не использовать с дефектами и механическими повреждениями кухонный инвентарь (терки для сырых и вареных овощей, разделочные доски), столовой посуды (тарелки для первых и вторых блюд), согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
14. На пищеблоке моечную ванну в горячем цехе, 2 ванны в овощном цехе, выполнить из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
15. Хозяйствующему субъекту проводить контроль за санитарным состоянием и содержанием всех объектов (на пищеблоке, помещениях дошкольной группы трубы системы отопления со следами ржавчины, текут, закреплены хомутами.), согласно требований п.2.9.5. СанПиН СП 2.4.3648-20.
16. Холодильное оборудование на пищеблоке для хранения пищевой продукции должно поддерживать температурный режим (заменить старое холодильное оборудование на новое), согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

«Новокопыловская СОШ» филиал МКОУ «Новомоношкинская СОШ»:

17. В учебных кабинетах, спортивном зале, рекреациях конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, согласно требований п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.
18. Систему общего освещения во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, согласно требований п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
19. В кабинете химии, информатики покрытие столов и стульев не должно иметь дефекты и повреждения, и иметь покрытие, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, согласно требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.
20. Приобрести пылесос для очистки коврового покрытия в 1 классе, согласно требований п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.
21. Горячим водоснабжением обеспечить раковину для мытья рук в туалете при спортивном зале, согласно требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.
22. Хозяйствующему субъекту проводить контроль за санитарным состоянием и содержанием всех объектов (во всех помещениях общеобразовательной организации трубы, батареи системы отопления со следами ржавчины, текут, закреплены хомутами), согласно требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.
23. Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования в туалете для девочек, расположенном на первом этаже, согласно требований п.2.4. СП 2.4.3648-20.
24. В туалетах для девочек, расположенных на первом и втором этажах заменить старые унитазы на новые, допускающие ежедневную уборку с использованием дезинфицирующих средств, согласно требований п.2.4.11, п.2.11.4. СП 2.4.3648-20.
25. На пищеблоке для мытья столовой посуды установить три моечные раковины с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение посуды, согласно требований таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
26. Горячий цех оборудовать электроприводом для готовой продукции, согласно требований таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.
27. Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, стульями), не имеющей дефекты и повреждения покрытие, допускающее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

28. В спортивном зале стены и потолок выполнить без дефектов и повреждений, согласно требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

29. Пол в спортивном зале должен быть без дефектов и повреждений, согласно требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу 659121, Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д.8:

30. Умывальные раковины (4), установленные перед обеденным залом, раковину для мытья рук в туалете для персонала пищеблока обеспечить горячей водой, согласно требованиям п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

31. Обеспечить возможность качественного проведения мытья и обеззараживания производственного стола для сырых овощей, предусмотрев гладкую поверхность производственного стола, согласно требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

32. Обеспечить подачу горячей и холодной воды к моечной ванне в овощном цехе через смеситель, согласно требованиям п.2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

33. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи использовать термометры, согласно требованиям п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

34. Обеспечить минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой образовательной организации в соответствии с установленным требованиям, а именно: горячей цех оборудовать электроприводом для готовой продукции, согласно требованиям таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

35. Используемое спортивное оборудование (маты) выполнить из материалов без дефектов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, согласно требованиям п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

36. Лаборантские кабинета химии (биологии), кабинета физики, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря обеспечить горячим водоснабжением, согласно требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

37. Пол в лаборантской кабинета химии (биологии), в лаборантской кабинета физики выполнить без дефектов, согласно требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

38. Стены и потолки помещений (библиотека, лаборантская кабинета химии (биологии), кабинет физики, лаборантская кабинета физики) выполнить без дефектов и повреждений, предусмотреть отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

39. В лаборантской кабинета химии (биологии) обеспечить целостность оконного стекла и возможность проведения чистки оконных стекол по мере их загрязнения, согласно требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Группа дошкольного образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу 659121, Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д.8:

40. Унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка, согласно требова-

ниям п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений 07.08.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новомоношкинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Новая, д. 8


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом в срок до «08» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Н.В. Минеева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» мая 20 23г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
